

Gmina Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
Fax: (56) 678 35 05
email: j.dybowska@lysomice.pl

Łysomice, 28 lipca 2016 roku

GMINA ŁYSOMICE
ul. Warszawska 8
87-148 ŁYSOMICE

Wykonawcy zainteresowani
złożeniem oferty w przetargu pn.
*„Budowa Sali gimnastycznej wraz z
wyposażeniem w Świerczynkach, Gmina
Łysomice”*

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Niniejszym działając na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że otrzymał od z Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treści pytań:

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655, zmiany: Dz. U z 2013 r. poz. 907, 984,1047,1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, z późn. zm.) Wykonawca zwraca się z uprzejmym wnioskiem o wyjaśnienie - w poniższym zakresie - treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”) dla przetargu nieograniczonego na zadanie: **”Budowa Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w Świerczynkach, Gmina Łysomice”** oznaczone numerem sprawy ZP.271.9.2016.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytanie I

- 1) Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w salach i halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.
- 2) Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.
Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.
- 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. **ARIM SPORT 2.S.** zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13

parametrach.

Pragniemy zaprezentować Państwu systemową podłogę **ARIM Sport / 2.S.** z nawierzchnią z parkietu dębowego, jako produktu równoważnego do projektowanego, z prośbą o dopuszczenie do realizacji. Poniżej przekrój podłogi.



Rys. 1 – Przekrój podłogi sportowej

Nazwa elementu / parametru	Ilość	Wysokość konstrukcji tworzą :	Ilość
ilość warstw folii izolacyjnej łącznie [szt.]	2	folia łącznie [mm]	0,30
Rozstaw klina / podkładki poziomującej [cm]	50,00	Klin [mm]	27,50
rozstaw elementów sprężystych [cm]	50,00	legar dolny [mm]	19,00
legary pojedyncze (1) czy podwójne (2)	2	legar górny [mm]	19,00
długość elementu legarów [cm]	250,00	ślepa podłoga [mm]	19,00
szerokość elementów legarów [cm]	9,50	plyta V313 [mm]	0,00
rozstaw legarów dolnych oś / oś [cm]	50,00	plyta V313 [mm]	0,00
rozstaw legarów górnych oś / oś [cm]	50,00	wysokość konstrukcji [mm.]	84,80
długość elementów ślepej podłogi [cm]	250,00	grubość nawierzchni [mm.]	22,00
szerokość elementu ślepej podłogi [cm]	9,50	wysokość całkowita podłogi [mm.]	106,80
rozstaw elementów ślepej podłogi oś / oś [cm]	12,50		

Podłoga ta posiadają badania wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez normę **PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie CE**. Podłoga został przebadana pod kątem:

- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,
- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,
- komfortu ćwiczących – parametr 7-9
- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak **CE** wymagany jest przez Ustawę Prawo Budowlane), daje praktyczną korzyść w postaci trwałość podłogi (par. 10-13), która zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy użyciu urządzenia tzw. „elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Współczynniki - wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty-urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

- 4) Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, **dotyczącą całego systemu podłogi sportowej**, z wyżej przywołaną normą.
- 5) Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.
- 6) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 , jako równoważnej do projektowanej.

Proponowana podłoga posiadają badania wszystkich **13-tu parametrów** wymaganych przez normę PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie **CE**, z podziałem tych parametrów na istotne dla:

- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,
- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,
- komfortu ćwiczących – parametr 7-9
- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak **CE** wymagany jest przez Ustawę Prawo Budowlane), daje praktyczną korzyść w postaci trwałość podłogi (par. 10-13), która zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy użyciu urządzenia tzw. „elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

NAWIERZCHNIA SPORTOWA gr. 6,5 MM

Jest wykładziną rekomendowaną do zastosowania w obiektach szkolnych do różnych dyscyplin sportowych: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka etc.

Charakteryzuje ją:

- Posiada aprobaty federacji sportowych


- Estetyka i jednorodność
- Wyjątkowa odporność na wgniecenia ze względu na 3 warstwową budowę SSC (Strain Splitting Core)
- Stabilność wymiarów: $< 0.1\%$ - wielokierunkowe zazębiające się włókno szklane: brak kurczenia się, dobra płaskość i brak deformacji nawierzchni
- Odporność powierzchni dzięki powłoce wykonanej z czystego PCW
- Łatwa pielęgnacja dzięki ochronie powierzchni Top Clean X-Trem Performance (XP), poliuretanowa powłoka wzmocniona cząsteczkami aluminium
- Odporność na zarysowania i trwałość nawierzchni sportowej
- Łatwa pielęgnacja i redukcja zużycia wody i środków czyszczących
- Produkt przyjazny dla środowiska, zapewniający lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu: VOC na poziomie $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ po 28 dniach
- Odpowiednia równowaga tarcia i kontrola przyczepności. Specjalnie zaprojektowana struktura powierzchni.
- Wyjątkowa odporność na ścieranie. Warstwa użytkowa z czystego PCW.
- Paleta żywych kolorów i realistyczne dekory. Zadruk wysokiej jakości gwarantujący bardzo naturalny efekt podłogi drewnianej oraz gama jednolitych, intensywnych kolorów.
- Ponadprzeciętna stabilność wymiarów ($< 0.10\%$). Nietkane włókno szklane.
- Wysoka odporność na nacisk i tarcie. Mocny kalandrowany, homogeniczny arkusz wykonany z przetworzonego winylu.
- Komfort, bezpieczeństwo i redukcja dźwięków. Pianka o wysokiej gęstości komórek ze spodem o strukturze plastra miodu.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ


- Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubość 6,5 mm
- Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Folia izolacyjna grubość 0,15 mm
- Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm
- Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm w rozstawie co 500 mm
- Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące
- Folia izolacyjna grubość 0,15 mm
- **ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 96 mm**

II. POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z PCV gr. 6,5 mm



III. PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ



Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.

Odpowiedź I

W związku z pytaniami dotyczącymi systemu podłogi sportowej Zamawiający podaje minimalne parametry jakimi musi charakteryzować się cały system podłogi rozumiany jako komplet:

- 1) Budowa systemu podłogi – konstrukcja podwójnie legarowana (2 x legar o grubości około 20mm) oparta na podkładkach elastycznych, warstwa ślepej podłogi wykonanej z desek montowanych ażurowo do konstrukcji legarowanej (deski o grubości około 20mm), dwie warstwy płyt wiórowych montowanych na zakładkę (grubość płyt min 10mm). Do tak przygotowanej konstrukcji montowana wykładzina PCV o minimalnej grubości 7mm. Wykładzina klejona do przygotowanej konstrukcji całą powierzchnią, poszczególne bryty wykładziny spawane zgodnie ze sztuką montażu wykładzin PCV.
- 2) Minimalne wymagania dla wykładziny sportowej – wykładzina o minimalnej grubości 7mm, w tym minimalna grubość kompleksu warstwy użytkowej 2mm. Wykładzina wzmacniana zbrojoną siatką z włókna szklanego. Certyfikat na zgodność z normą EN 14904 potwierdzający amortyzację na poziomie P1. Certyfikaty przynajmniej dwóch międzynarodowych federacji sportowych. Atest higieniczny.
- 3) Wymagania dla całego systemu podłogi – zgodność z normą EN 14904, palność na poziomie CflS1, atest higieniczny.

Podane powyżej parametry będą stanowiły minimalne parametry w ocenie równoważności proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań. Wszystkie certyfikaty i inne podane powyżej dokumenty wraz z autoryzacją producenta proponowanej wykładziny sportowej należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem montażu systemowej podłogi sportowej.

Pytanie II

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby panel sportowy był wykonany z drewna o dużej stabilności wymiarowej, ze względu na to iż na halach sportowych występują duże wahania

warunków wilgotności i temperatury powietrza, co negatywnie wpływa na stabilizację wymiaru panelu, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni sportowej?

Odpowiedź II

Zamawiający parametry podłogi sportowej określił w **odpowiedzi nr I**

Pytanie III

1. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, jakiego typu system podłogi został ujęty w projekcie sali gimnastycznej, jako że „Przedmiar robót” wskazuje na zastosowanie podłogi z wykładziną PVC, a jednocześnie „Specyfikacja techniczna” z załączników dokumentacji przetargu wskazuje na podłogę sportową o nawierzchni z klepki drewnianej.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii podłogi sportowej nieposiadającej certyfikatu federacji sportowej FIVB, która jednocześnie spełnia, bądź przewyższa stawiane wobec zaprojektowanego systemu podłogi wymagania dotyczące norm bezpieczeństwa użytkowania oraz wytrzymałości mechanicznej?
3. W związku z przeznaczeniem podłogi sportowej ujętej w projekcie, czy Zamawiający wymaga zastosowania systemu podłóg sportowych o grubości większej niż wspomniane minimum 7 mm? Podłogi o większej grubości wykładziny PVC oferują znacznie większą ochronę jej użytkowników przed kontuzjami, jednocześnie zapewniając podwyższony komfort użytkowania ze względu na wyższy stopień absorpcji uderzeń.

Odpowiedź III

Zamawiający parametry podłogi sportowej określił w **odpowiedzi nr I**

Pytanie IV

1. Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego ławy fundamentowej Ł3.
2. Prosimy o załączenie wykazów stali zbrojeniowej , elementów żelbetowych konstrukcji.
3. Prosimy o załączenie rysunków szczegółowych stropów wraz z wykazem stali zbrojeniowej.

Odpowiedź IV

Rysunek ławy fundamentowej Ł3 jest tożsamy z rysunkiem szczegółowym ławy Ł2
Projekt budowlany konstrukcji jest wystarczający do oszacowania kosztów zbrojenia i stropów żelbetowych monolitycznych.

Pytanie V

Prosimy o udostępnienie projektu podkonstrukcji słupowo- ryglowej wymaganej do zawieszenia pokrycia ścian.

Odpowiedź V

Zgodnie z projektem budowlanym wykonawca wraz z producentem jest zobowiązany do opracowania sposobu (projektu) zawieszenia płyt ściennych sali gimnastycznej.

Pytanie VI

Prosimy o sprecyzowanie wymagań technicznych, kolorystycznych, dla wykładziny PCV Sali sportowej , wykładziny dywanowej na widownię, płytek gresowych na posadzki oraz glazury na ściany, ponieważ parametry, wielkość elementów i kolorystyka może wpływać na cenę.

Odpowiedź VI

Zamawiający parametry podłogi sportowej określił w **odpowiedzi nr I**
Kolorystyka zostanie uzgodniona w trakcie realizacji zamówienia z użytkownikiem

Pytanie VII

- 1) Prosimy o załączenie charakterystyki technicznej wyposażenia sportowego.

2) Prosimy o dokładny opis, parametry dotyczące siedzisk widowni, jakie wykonawca ma przyjąć do wyceny.

3) Prosimy o załączenie detali balustrad schodowych oraz balustrad widowni.

Odpowiedź VII

- Załączona charakterystyka wyposażenia sportowego jest wystarczająca do oszacowania kosztów
- **Siedziska systemowe indywidualne wykonane stabilizowanego polipropylenu** -Konstrukcja żebrowo-wsporcza, odporna na akty wandalizmu, powierzchnia siedziska gładka, wyprofilowanie ergonomiczne, zaokrąglone krawędzie z oparciem. Mocowanie bezpośrednie do konstrukcji trybun za pomocą śrub. Miejsce mocowań zamaskowane zaślepkami. Atesty: na trudnopalność, toksyczność i wytrzymałościowe.
- dokumentacja projektowa balustrad i opis w przedmiarach jest wystarczający do oszacowania kosztów.

Pytanie VIII

Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu szklenie ma być zastosowane w stolarce okiennej. Szkło hartowane czy bezpieczne?

Odpowiedź VIII

Szkło hartowane

Pytanie IX

10 Ze względu na okres urlopowy, proszę o przedłużenie terminu złożenia ofert, umożliwi to potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej , za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź IX

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.08.2016 r. godz. 10:00.

Pytanie X

Dotyczy SIWZ rozdział V punkt 1.2) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. w zakresie zbliżonym do niniejszego zamówienia (tj. wybudowanie sali gimnastycznej) o wartości co najmniej 2 500 000.00 zł brutto. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów Zamawiający przez zapis wybudowanie Sali gimnastycznej, ogranicza ilość wykonawców mogących się ubiegać o zamówienie Ustawa Zamówień Publicznych Art. 7. 1. *Zamawiający przygotowuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.* Wnoszę e zmianę zapisów na obiekt użyteczności publicznej.

Proszę o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej np. ath

Odpowiedź X

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w rozdziale V punkt 1.2 SIWZ

W załączeniu zał. nr 13 przedmiar i kosztorys ofertowy w formacie .rtf

Pytanie XI

Proszę o wyjaśnienie czy Zał nr 14 należy traktować do wyceny i zawarcia jej w ofercie?

Nagłówek formularza ofertowego wyposażenia dotyczy zadania: Budowa Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w Turznie.

Odpowiedź XI

Załącznik nr 14 należy wycenić i załączyć do oferty. W nagłówku pojawił się omyłkowo błąd. Powinno być: Budowa Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w Świerczynkach

Pytanie XII

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź XII

W załączeniu zał. nr 13 przedmiar i kosztorys ofertowy w formacie .rtf

Pytanie XIII

Proszę o szczegółowe określenie parametrów podłogi sportowej.

Odpowiedź XIII

Zamawiający parametry podłogi sportowej określił w **odpowiedzi nr I**

Pytanie XIV

Zwracam się prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna warunek posiadanej wiedzy doświadczenia za spełniony w przypadku przedstawienia poświadczenia zrealizowanej inwestycji, w zakres której wchodziło wybudowanie budynku gimnazjum wraz z salą gimnastyczną połączoną do budynku szkoły łącznikiem? Wartość całej inwestycji to ok. 15 milionów złotych, natomiast wartość i za jaką została wykonana sala spełnia warunek Zamawiającego tj. co najmniej 2 500 000 zł brutto.

Odpowiedź XIV

Tak

Zmiana SIWZ

W rozdziale V ust 1 pkt. 4 ppkt. 1 SIWZ jest:

„2/ jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spełniać co najmniej poniższe wymogi:

- a) przedmiot ubezpieczenia - obejmuje m.in. działalność gospodarczą polegającą na realizacji robót budowlanych (przedsiębiorstwo budowlane),
- b) zakres ubezpieczenia: szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa),
- c) suma gwarancyjna - nie niższa niż 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, okres ubezpieczenia - **co najmniej od upływu terminu składania ofert do planowego dnia zakończenia realizacji inwestycji**. Jeżeli polisa expiruje w okresie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowiązany do odnowienia ochrony ubezpieczeniowej co najmniej na warunkach dotychczasowych oraz przekazania zamawiającemu uwierzytelnionej kopii dokumentu ubezpieczenia bez uprzedniego wezwania najpóźniej w dniu expiracji polisy dotychczasowej.”

W rozdziale V ust 1 pkt. 4 ppkt 2 SIWZ powinno być:

„2/ jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spełniać co najmniej poniższe wymogi:

- a) przedmiot ubezpieczenia - obejmuje m.in. działalność gospodarczą polegającą na realizacji robót budowlanych (przedsiębiorstwo budowlane),
- b) zakres ubezpieczenia: szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa),
- c) suma gwarancyjna - nie niższa niż 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, okres ubezpieczenia – **od daty podpisania umowy**

planowego dnia zakończenia realizacji inwestycji. Jeżeli polisa expiruje w okresie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowiązany do odnowienia ochrony ubezpieczeniowej co najmniej na warunkach dotychczasowych oraz przekazania zamawiającemu uwierzytelnionej kopii dokumentu ubezpieczenia bez uprzedniego wezwania najpóźniej w dniu expiracji polisy dotychczasowej."

W rozdziale VI ust. D2 SIWZ jest:

„D.2) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- a) przedmiot ubezpieczenia - obejmuje m.in. działalność gospodarczą polegającą na realizacji robót budowlanych (przedsiębiorstwo budowlane),
- b) zakres ubezpieczenia: szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa),
- c) suma gwarancyjna - nie niższa niż 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- d) okres ubezpieczenia - **co najmniej od upływu terminu składania ofert do planowego dnia zakończenia realizacji inwestycji.** Jeżeli polisa expiruje w okresie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowiązany do odnowienia ochrony ubezpieczeniowej co najmniej na warunkach dotychczasowych oraz przekazania zamawiającemu uwierzytelnionej kopii dokumentu ubezpieczenia bez uprzedniego wezwania najpóźniej w dniu expiracji polisy dotychczasowej."

W rozdziale VI ust. D2 SIWZ powinno być:

„D.2) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- a) przedmiot ubezpieczenia - obejmuje m.in. działalność gospodarczą polegającą na realizacji robót budowlanych (przedsiębiorstwo budowlane),
- b) zakres ubezpieczenia: szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa),
- c) suma gwarancyjna - nie niższa niż 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- d) okres ubezpieczenia – **od daty podpisania umowy do planowego dnia zakończenia realizacji inwestycji.** Jeżeli polisa expiruje w okresie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowiązany do odnowienia ochrony ubezpieczeniowej co najmniej na warunkach dotychczasowych oraz przekazania zamawiającemu uwierzytelnionej kopii dokumentu ubezpieczenia bez uprzedniego wezwania najpóźniej w dniu expiracji polisy dotychczasowej."

W rozdziale VIII ust. 3 pkt. 5 SIWZ jest:

„5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2016-07-29, sposób przekazania: sposób przekazania..."

W rozdziale VIII ust. 3 pkt. 5 SIWZ powinno być:

„5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.

W rozdziale IX pkt. 2 SIWZ jest:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2016-08-31.

W rozdziale IX pkt. 2 SIWZ powinno być:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2016-09-02.

W rozdziale X ust. 3 pkt. 2 SIWZ jest:

- 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

**„Oferta - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W
ŚWIERCZYNKACH, GMINA ŁYSOMICE”
nie otwierać przed 2016-08-02, godz. 10:30”**

W rozdziale X ust. 3 pkt. 2 SIWZ powinno być:

- 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

**„Oferta - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W
ŚWIERCZYNKACH, GMINA ŁYSOMICE”
nie otwierać przed 2016-08-04, godz. 10:30”**

W rozdziale XI SIWZ jest:

1. Oferty należy składać do dnia: 2016-08-02 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8

Kod 87-148 Łysomice

Pokój nr 3 (biuro podawcze)

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-08-02, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego

GMINA ŁYSOMICE

Ul. WARSZAWSKA 8

Kod 87-148 ŁYSOMICE

W rozdziale XI SIWZ powinno być:

Strona 1 z 1

1. Oferty należy składać do dnia: 2016-08-04 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
Kod 87-148 Łysomice
Pokój nr 3 (biuro podawcze)


2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-08-04, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego
GMINA ŁYSOMICE
Ul. WARSZAWSKA 8
Kod 87-148 ŁYSOMICE

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców!



WÓJTA GMINY
mgr inż. Piotr Kowal

Otrzymują:

1. Strony postępowania przetargowego w/g rozdzielnika
2/ a/a

Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń UG Łysomice
2. Strona internetowa www.lysomice.pl
3. a/a