

Łysomice, 12 sierpnia 2015 roku

Gmina Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
Fax: (56) 678 35 05
email: sekretariat@lysomice.pl

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty w przetargu pn. „*Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych w gminie Łysomice*”

ZP.271.9.2015

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Niniejszym działając na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że otrzymał od jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treść wniosku:

1. Dot. Budowy zjazdów, poboczy oraz rowów. Pkt 3. SIWZ podający zakres robót mówi o wykonaniu:
 - a. Zjazdów przy drogach w technologii nawierzchni mineralno – bitumicznej (pkt 3.1) oraz technologii nakładek nawierzchni mineralno – bitumicznej (pkt 3.3),
 - b. Poboczy przy drogach w technologii nawierzchni mineralno – bitumicznej (pkt 3.1) oraz technologii nakładek nawierzchni mineralno – bitumicznej (pkt 3.3),
 - c. Rowów przy drogach w technologii nakładek nawierzchni mineralno – bitumicznej (pkt 3.3).Wykonawca prosi o informację czy zjazdy, pobocza i rowy mają zostać wykonane tylko w w/w przypadkach. Jeżeli zakres ich wykonania jest inny, prosimy o podanie całego zakresu.
2. Dot. Budowy zjazdów. Wykonawca prosi o informację czy jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania zjazdu na każdą działkę czy liczba zjazdów powinna zostać policzona w inny sposób oraz jaką powierzchnię zjazdów należy założyć.
3. Dot. Budowy poboczy. Czy dla wszystkich poboczy należy przyjąć szerokość 1 m oraz konstrukcję: 15 cm mieszanki gruzu betonowego 0/63 mm i pospółki 0/31,5 w proporcji 1:1 ?
4. Wykonawca prosi o informację czy zakres przetargu obejmuje zaprojektowanie, przebudowę lub budowę przepustów? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?
5. Pkt 3.2 SIWZ zawiera informację o złożeniu lub wbudowaniu materiału z ukołu w miejscu wskazanym przez Gminę. Dotyczy to jedynie technologii z powierzchniowym utrwaleniem, dla technologii nawierzchni mineralno- bitumicznej jest mowa jedynie o złożeniu urobku w miejscu wskazanym przez Gminę, nie ma mowy o jego wbudowaniu. Prosimy o potwierdzenie zapisów w SIWZ.
6. Czy gdziekolwiek należy przyjąć karczowanie drzew?
7. Dot. odwodnienia. Czy Zamawiający przewiduje odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren czy przewiduje na jakichś odcinkach odwodnienie wgłębne (wpusty deszczowe, kanalizacja)?
8. Dot. zjazdów. W SIWZ znajduje się informacja, że zjazdy należy przebudować. Część zjazdów jest jednak wykonana z kostki betonowej, kamiennej (np. na ul. Kopernika w Papowie czy ul. Skowronkowej w Łysomicach). Prosimy o potwierdzenie, iż kostkę należy rozebrać, następnie ułożyć kruszywo i jedną warstwę masy (zgodnie z opisem w SIWZ).

9. Wykonawca prosi o informację czy do mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy ścieralnej może zostać użyte inne (tańsze) kruszywo niż grys bazaltowy.
10. SIWZ zawiera informację, że Wykonawca ma obowiązek wykonania badań podłoża gruntu. Prosimy o precyzyjne określenie jakiego rodzaju i zakresu badań wymaga Zamawiający.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad. 1 Zakres robót wymienionych w technologii innej niż nawierzchni mineralno-bitumicznej jest taki sam.
- Ad. 2 Zjazdy zaprojektować na każdą działkę. Powierzchnia zjazdów w granicach pasa drogowego.
- Ad. 3 Tak dla wszystkich poboczy chyba, że nie ma odpowiedniej szerokości pasa drogowego.
- Ad. 4 Tak, Wykonawca winien przeprowadzić wizję w terenie.
- Ad. 5 Wbudowanie urobku dotyczy również nawierzchni mineralno-bitumicznej.
- Ad. 6 Jak w punkcie 4 - Wykonawca winien przeprowadzić wizję w terenie
- Ad. 7 Zgodnie z formułą postępowania –Zaprojektuj i wybuduj
- Ad. 8 Zgodnie z opisem w SIWZ
- Ad. 9 Nie
- Ad. 10 Zamawiający nałożył obowiązek wykonania badań w takim zakresie aby określić właściwą konstrukcję przebudowywanej drogi.


WÓJT GMINY
mgr inż. Piotr Kowal

Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń UG Łysomice
2. Strona internetowa www.lysomice.pl
3. a/a