

Gmina Łysomice  
ul. Warszawska 8  
87-148 Łysomice

## Strony postępowania przetargowego

ZP-271.9.2017

Z dnia 07.07.2017 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), (zwanej dalej również "ustawą Pzp") zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w m. Kamionki Duże – Turzno, Gm. Łysomice” do Zamawiającego wniesione zostały zapytania z prośbą o wyjaśnienie:

PYTANIE 1. Czy Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi biegnącymi w pasie dróg gminnych? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wysokości opłaty.

Odpowiedz: Gmina będzie pobierała opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Stawki za zajęcie pasa reguluje Uchwała Nr XXII/122/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Paragraf nr 1 wspomnianej uchwały ustala stawki opłat:

1) za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

- a) chodnika 1,00 zł/m<sup>2</sup> dziennie,
- b) jezdni:
  - przy zajęciu do 20% szerokości 1,00 zł/m<sup>2</sup> dziennie,
  - przy zajęciu od 20% do 50% szerokości 2,00 zł/m<sup>2</sup> dziennie,
  - przy zajęciu powyżej 50% szerokości 4,00 zł/m<sup>2</sup> dziennie;
- c) pobocza 0,50 zł/m<sup>2</sup> dziennie;

PYTANIE 2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związane z wycinką leżą po stronie zamawiającego?

Odpowiedz: Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i krzewów na trasie przebiegu kanalizacji, jednakże nie zwalnia Wykonawcy z konieczności wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i krzewów na trasie przebiegu kanalizacji, jednakże nie zwalnia Wykonawcy z konieczności wizji w terenie przed złożeniem oferty.

PYTANIE 3. Prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczącej wadium, czy składane w formie gwarancji ubezpieczeniowej należy w formie nienaruszonego oryginału dołączyć do oferty, czy też zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć u Zamawiającego a kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

PYTANIE 4: Czy zamawiający wymaga złożenie kosztorysów w formie kalkulacji uproszczonej czy w formie kalkulacji szczegółowej? Prosimy o jednoznaczne określenie formy przedłożenia kosztorysów.

Odpowiedź: Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony, zgodny z załączonym do ogłoszenia przedmiarem robót. Jednak w przypadku wystąpienia robót nieuwzględnionych w przedmiarze, oferta winna je uwzględnić.

PYTANIE 5. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji tłocznej w pasie dróg powiatowych metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur PEHD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie rur PEHD w przewiertach sterowanych przez drogi.

PYTANIE 6. W projekcie budowlanym zastosowano rury PVC Ø110 Klasy S, takie rury nie występują. Proszę o sprecyzowanie jakie rury mają być zastosowane.

Odpowiedź: Należy zastosować rury ciśnieniowe z PVC PN10 o średnicach zgodnie z projektem. Rury PVC klasy S średnicy 200 dotyczy odcinka kanalizacji grawitacyjnej.

  
WOJASZCZCZYNA GMINY  
inż. Piotr Kowal